



POZNÁMKY:  
Kábel a vodič uložiť nad existujúci podhľad.  
Kábel a vodič uchytávať o strop, resp. stenu dištančnými príchytkami.  
V mieste vstupu do šachty plošiny vyviešť cca 6 m kábla a vodiča  
HUS zriadiť cca 50 cm nad asfaltovou plochou.  
HUS uložiť do podomietkovej škatule s viečkom (napríklad KOPOS KO 125 E/EQ02\_KA)  
Ochranný uzemňovací vodič uložiť, medzi HUS a stropom, do obvodovej steny plošiny.  
Uzemňovací vodič uložiť, medzi HUS a stĺpom, do zeme (resp. pod asfaltovú plochu).

- LEGENDA:
- HUS** Hlavná uzemňovacia svorka (HUS)
  - Hlavný prívod do rozvádzača plošiny, kábel CHKE–V B2<sub>ca</sub>(s1,d1,a1) 3x2,5 mm<sup>2</sup>
  - Ochranný uzemňovací vodič H07V–U 16 mm<sup>2</sup>
  - Ochranné pospájanie vodič H07V–U 10 mm<sup>2</sup>
  - Uzemňovací vodič nerez V4A ø 10 mm

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 1/N/PE ~ 50Hz, 230V/TN–C–S

OCHRANA PRI PORUCHE (ochrana pred nepriamym dotykom)  
STN 33 2000–4–41 čl. 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche  
STN 33 2000–4–41 čl. 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie  
STN 33 2000–4–41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

ZÁKLADNÁ OCHRANA (ochrana pred priamym dotykom)  
STN 33 2000–4–41, podľa prílohy A: Kapitola A.1 –Základná izolácia živých častí  
Kapitola A.2– Zábrany a kryty  
STN 33 2000–4–41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

ČÍSLO KÓPIE

AUTOR NÁVRHU		Ing. arch. Jozef KUŽMA			VLASTNÍK VÝKRESU Slovak Medical Company,a.s.  Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051 / 75 987 20		
PROJEKTANT STAVBY		Ing. arch. Jozef KUŽMA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Peter Cehlár			
VYPRACOVAL		Ing. Peter Cehlár					
STAVEBNÍK		Mestská časť Košice - Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice					
MIESTO STAVBY		OC IV., Cottbuská 36, 040 23 Košice - Sídliisko KVP			ČÍSLO ZÁKAZKY	14/2019/SMC	
NÁZOV STAVBY	Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP					FORMÁT	2xA4
	PARCELA					DÁTUM	01.2020
OBJEKT	SO 01 Výťah do OC IV.			KLASIF. STAVBY	MIERKA	1 : 100	
					STUPEŇ	DRS - realizačný projekt	
OBSAH	Dispozícia zariadení 1.NP				ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU  <b>3</b>	
ČASŤ	Elektroinštalácia						