



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČIEK

- RIEŠENÁ STAVBA
- VYMEDZENIE POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU RIEŠENEJ STAVBY
- HRANICA PARCELNÉHO ÚZEMIA
- HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU
- VEDĽAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU
- OZNAČENIE POLOHY EXISTUJÚCEHO ODBERNÉHO MIESTA (PODZEMNÉHO HYDRANTU)
- OZNAČENIE ODSUPOVEJ VZDIALENOSTI OD OBVODOVEJ STENY (V SÚLADE S TECHNICKOU SPRÁVOU PBS)

**Poznámky:**  
» Polohu odberného miesta je potrebné overiť. Odberné miesto sa musí nachádzať max. 80 m od stavby.  
» Požiarne nebezpečné priestory od susedných stavieb **NEZASAHUJÚ** na riešenú stavbu!

POLOHA ODBERNÉHO MIESTA



DŽEMO KOMUNITNÁ KAVIAREŇ				
INVESTOR / OBJEDNÁVATEĽ:				
Mestská časť Košice - Sídliisko KVP				
MIESTO STAVBY: DROCÁROV PARK 6, 040 23 KOŠICE	STAVEBNÝ OBJEKT:			
KRAJ: KOŠICKÝ	OKRES: KOŠICE II			-
KAT. ÚZEMIE: XXX	ČASŤ / PROFESIA:			
STUPEŇ PD: STAVEBNÉ POVOLENIE	PBS			
<div></div> <div><p>AIP projekt, s.r.o</p><p>Szakkayho 1, 04001 Košice</p><p>e-mail: kontakt@aipweb.sk</p><p>www.aipweb.sk</p></div>	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE:			
	doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.			
	KRESLIL:			
	Ing. Martin SZÉNAY, PhD.	DÁTUM: 07/2020		
		FORMÁT: 2xA4		
		MIERKA: 1:75		
OBSAH VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU:		
PÔDORYS 1.NP		PO.V02		