VZOROVÝ PRIEČNY REZ 1



DLAŽBA - ZATRÁVŇOVACIE DLAŽDICE ECORASTER E50	DL I	STN 73 6131	50 mm
VÝPLŇ ZMES PIESKU (70%) A HUMUSU (30%), ZATRÁVNENIE			
VYBROLISOVANÝ ŠTRKOPIESOK /VYROVNÁVACIA VRSTVA/ FRAKCIE 4-8 mm	L	STN EN 13242	30 mm
HUTNENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD; 31,5 (45) Gc	STN 73 6128-2	350 mm
GEOTEXTÍLIA FILTRAČNÁ		STN EN ISO 9863-2	
KONŠTRUKCIA VOZOVKY SPOLU			430 mm

POŽADOVANÁ MIERA ZHUTNENIA (MODUL DEFORMÁCIE) NA PLÁNI VOZOVKY $E_{def,2} \geq$ min 45MPa, $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,5$

navrhovaná pozdĺžna parkovacia plocha:

K 50 mm	asfaltový betón ACo11-II 50/70; STN EN 13108-1
min. 0,5 kg/m²	spojovací postrek emulzný PSE; STN 73 6129
P1 70 mm	asfaltový betón ložný AC 22 L, PMB 45/80-65; STN EN 13108-1
min. 1,0 kg/m²	infiltračný náter PI; A; STN 73 6129
P2 180 mm	cementom stmelená zmes CBGM C8/10; STN 73 6124-1
O 200 mm	nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/45 Gc; STN 73 6128-2

SPOLU 500 mm

navrhovaná kolmá parkovacia plocha:

D 50 mm	dlažba - zatrávňovacie dlaždice ECORASTER E50 DL I; STN 73 6131
	výplň zmes piesku (70%) a humusu (30%), zatrávnenie
L 30 mm	vybrolisovaný štrkopiesok /vyrovnávacia vrstva/ 4-8 L; STN EN 13242
P 150 mm	hutnená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/22 Gc; STN 73 6128-2
O 200 mm	hutnená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/45 Gc; STN 73 6128-2
	geotextília filtračná STN EN ISO 9863-2

SPOLU 430 mm

UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. PROJEKT NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCII STAVBY PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODST. 0.) ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.

Rev.	Dátum/*Date.*	Popis / *Description.*	Vypracoval / *Drawn By.*
03			
02			
01			

HIP:
Ing. JARMILA BALÁŽOVÁ, PhD.

Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Zodpovedný projektant profesie / *Responsible Engineer*:
Ing. VLADIMÍR VYDRA
Vypracoval / *Drawn By*: Ing. JARMILA BALÁŽOVÁ, PhD.

JUHOSLOVANSKÁ 7
040 13 KOŠICE
0910 213 404
ardyvform@gmail.com
IČO : 35 571 580

Investor / *Developer*: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Miesto / *Adress*:
k.ú. GRUNT, p.č. 3402/1, 3518/1

Stavba / *Project*.
RIEŠENIE STATICKEJ DOPRAVY ULICA DÉNEŠOVA
k.ú. GRUNT, p.č. 3402/1, 3518/1

Formát / *Format*: 3 A4

Stupeň / *Issue Status*: DSP

Objekt / *Building Part*.
SO 001 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Číslo výkresu *Drawing Number*: **201**

Paré:

Obsah výkresu / *Sheet Content*.
VZOROVÝ REZ

Mierka / *Scale*: 1 : 50

akcia	stupeň	objekt	číslo	výkres	dátum	revízia
DNŠ	DSP	001	201	VZOROVÝ_REZ	0622	R01
action	stage	building	number	drawing	date	revision

ISO 5457 - 3A4/3xA4